

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058
E-mail: sane@chel.surnet.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ РОСС RU.0001.510597
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.09.2015

Адреса мест осуществления деятельности:
454048, г. Челябинск ул. Елькина, 73
454091, г. Челябинск ул. Свободы, 147
454008, г. Челябинск пер. Островского, 16
454010, г. Челябинск ул. Гагарина, 10

Р/с 40501810600002000002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач / Руководитель ИЛЦ
Н.Н.Валеуллина
Н.П. Стоян

м.п.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 6741 от 26 мая 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Аргаяшское МУП ВКХ

2. Юридический адрес: 456880, Челябинская область, Аргаяшский район, п. Аргаяш, ул. Пушкина, 62

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Аргаяшское МУП ВКХ, 456880, Челябинская область, Аргаяшский район, п. Аргаяш, ул. Пушкина, 62, Головные сооружения, резервуар

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.05.2017 09:00

Ф.И.О., должность: Галимов Д.Х., инженер по тех. вопросам

Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком

Доставлен в ИЛЦ: 04.05.2017 09:45

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор иммуноферментных реакций "Униплан" АИФР-01	3364	9188/2017 от 16.03.2017	15.03.2018
2	Дозатор механический ВІОНІТ 20-200 мкл	6038947	11880/2017 от 14.04.2017	13.04.2018
3	Дозатор механический ВІОНІТ 5-50 мкл	12550587	11879/2017 от 14.04.2017	13.04.2018
4	Дозатор механический ВІОНІТ 5-50 мкл	9075717	1198/2017 от 11.01.2017	10.01.2018
5	Дозатор механический ВІОНІТ 50-200 мкл	4029417	23248/16 от 04.07.2016	03.07.2017

7. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Заказ (СФО) № 2391 от 20.04.2017
заявка № 2/2023 от 20.04.2017

Дата начало отбора с 03.05.2017 г. 09:00

8. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.",

МУК 4.2.2029-05 "Санитарно-вирусологический контроль водных объектов"

Протокол № 6741 распечатан 26.05.2017

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 04.05.2017 09:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 6741					
дата начала испытаний 04.05.2017 09:55 дата выдачи результата 26.05.2017 12:42					
1	Антиген вируса гепатита А		не обнаружено	Не допускается	Инструкция для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А
2	Антиген ротавируса		не обнаружено	Не допускается	Инструкция для иммуноферментного выявления антигена ротавируса
3	Энтеровирусы		не обнаружено	Не допускается	Инструкция для выявления РНК энтеровирусов

*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Лисенкова В. В., помощник врача отдела отбора, регистрации проб *Лисенкова*